

Зарегистрирована  
ОНД и ПР Тихорецкого района  
Управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного  
управления МЧС России по Краснодарскому  
краю

Приложение № 2  
УТВЕРЖДЕНА  
приказом МЧС России  
от 16.03.2020 № 171  
ФОРМА

23 июня 2023.

Регистрационный № 23-08-2023-010234

## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении Ф 1,1 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 5 «Аленький цветочек» города Тихорецка муниципального образования Тихорецкий район

(Функциональное назначение; (полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 5 «Аленький цветочек» города Тихорецка муниципального образования Тихорецкий район

(Указываются организационно-правовая форма

юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица,

индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим

объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании,

предусмотренном федеральным законом или договором)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 1102360000082

Идентификационный номер налогоплательщика 2360003233

Место нахождения объекта защиты 352125, Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк ул. Ляпидевского, 64-а

(Указывается адрес объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического) лица (при наличии), которому принадлежит объект защиты 352125, Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк ул. Ляпидевского, 64-а; электронный адрес: mdouds5@mail.ru; телефон: 8(86196) 5-44-34

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию) 01.02.1978 г.

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта,

изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)



С.А. Власюк  
2023.


N п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты: <b>основное здание</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1	Степень огнестойкости	III
1.2	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3	Класс функциональной пожарной опасности	Ф 1,1
1.4	Высота здания	6,7 м
1.5	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания	1755,2 м <sup>2</sup>
1.7	Объем здания	7036,0 м <sup>3</sup>
1.8	Количество этажей	2
1.9	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	-
1.10.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Система автоматической пожарной сигнализации-есть 2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре –тип 3. 3. Система вытяжной противодымной вентиляции-нет. 4. Система внутреннего противопожарного водопровода-: ПК-6 штук 5. Система наружного противопожарного водопровода: ПГ-расстояние 32 м.

4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/ не выполняется
4.1	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 (Изменение № 1): п. 4.3, табл. 1	Выполняется
4.2	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020: п. п. 4.1, 5.2, 5.3	Выполняется
4.3	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 (Изменение № 1): п. п. 7.1, 8.1	Выполняется
4.4	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013 (Изменение № 1): п. 5.2.2, 5.2.4, 5.2.6	Выполняется
4.5	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020: п. п. 4.2.3 - 4.2.7, 4.3.1 - 4.3.4, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.11	Выполняется
4.6	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 (Изменение № 1): п. п. 7.1 - 7.3, 7.5, 7.6	Выполняется
4.7	Системы противопожарной защиты : -системы противодымной защиты -пожарной сигнализации  -пожаротушения -оповещения и управления эвакуацией -внутренний противопожарный водопровод	СП 3.13130.2009: п. п. 3.3 - 3.5, 4.1, 4.2, 5.1, 5.4, 6, 7. СП 484.1311500.2020: п. п. 6,1 СП 7.13130.2013 (Изменение № 1): п. 8.5. СП 10.13130.2020: Табл. 7,1, п. п. 6.2.1-	Не требуется  Выполняется  Не требуется Выполняется  Не требуется

	-наружный противопожарный водопровод	6.2.11	Выполняется
4.8	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484.1311500.2020: п.п. 7.1.2-7.1.13	Выполняется
4.9	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Приказ МЧС России от 18.11.2021 N 806 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479: п. п. 2 - 4, 6, 12 - 17, 22-30, 35-37, 42- 43, 48, 50-52, 54, 59, 60, 63, 65, 73, 293, 392-413	Выполняется

Декларацию разработал:  
Заведующий МБДОУ № 5  
«Аленький цветочек» города Тихорецк  
С.А. Власюк

"22" июня 2023 г.



(подпись)

Зарегистрирована  
ОНД и ПР Тихорецкого района  
Управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного  
управления МЧС России по Краснодарскому  
краю

Приложение № 2  
УТВЕРЖДЕНА  
приказом МЧС России  
от 16.03.2020 № 171  
ФОРМА

16 июня 2023.

Регистрационный № 23-08-2023-010289

## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении Ф 1.1 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 5 «Аленький цветочек» города Тихорецка муниципального образования Тихорецкий район

(Функциональное назначение; (полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 5 «Аленький цветочек» города Тихорецка муниципального образования Тихорецкий район

(Указываются организационно-правовая форма

юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица,

индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим

объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании,

предусмотренном федеральным законом или договором)

Основной государственной регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 1102360000082

Идентификационный номер налогоплательщика 2360003233

Место нахождения объекта защиты 352125, Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк ул. Ляпидевского, 64-а

(Указывается адрес объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического) лица (при наличии), которому принадлежит объект защиты 352125, Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк ул. Ляпидевского, 64-а; электронный адрес: mdouds5@mail.ru; телефон: 8(86196) 5-44-34

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию) 11.03.2014г

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта,

изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по

реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых

проводились соответствующие работы)

N п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты: <b>Пристройка к существующему зданию (модуль 1)</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1	Степень огнестойкости	IV
1.2	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3	Класс функциональной пожарной опасности	Ф 1,1
1.4	Высота здания	3.23 м
1.5	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания	426.7 м2
1.7	Объем здания	1378.0 м3
1.8	Количество этажей	1
1.9	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	
1.10.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Система автоматической пожарной сигнализации-есть 2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре –тип 3. 3. Система вытяжной противодымной вентиляции-нет. 4. Система внутреннего противопожарного водопровода-нет 5. Система наружного противопожарного водопровода: ПГ-расстояние 32 м.

2.	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты
Не проводилась	
3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара
Не проводилась	


4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/ не выполняется
4.1	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 (Изменение № 1): п. 4.3, табл. 1	Выполняется
4.2	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020: п. п. 4.1, 5.2, 5.3	Выполняется
4.3	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 (Изменение № 1): п. п. 7.1, 8.1	Выполняется
4.4	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013 (Изменение № 1): п. 5.2.2, 5.2.4, 5.2.6	Выполняется
4.5	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020: п. п. 4.2.3 - 4.2.7, 4.3.1 - 4.3.4, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.11	Выполняется
4.6	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 (Изменение № 1): п. п. 7.1 - 7.3, 7.5, 7.6	Выполняется
4.7	Системы противопожарной защиты: - системы противопожарной защиты - пожарной сигнализации - пожаротушения - оповещения и управления эвакуацией	СП 3.13130.2009: п. п. 3.3 - 3.5, 4.1, 4.2, 5.1, 5.4, 6, 7. СП 484.1311500.2020: п. п. 6.1 СП 7.13130.2013 (Изменение № 1): п. 8.5.	Не требуется Выполняется Не требуется Выполняется



	-внутренний противопожарный водопровод -наружный противопожарный водопровод	СП 10.13130.2020: Табл. 7,1, п. п. 6.2.1-6.2.11	Не требуется  Выполняется
4.8	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484.1311500.2020: п.п. 7.1.2-7.1.13	Выполняется
4.9	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Приказ МЧС России от 18.11.2021 N 806 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479: п. п. 2 - 4, 6, 12 - 17, 22-30, 35-37, 42- 43, 48, 50-52, 54, 59, 60, 63, 65, 73, 293, 392-413	Выполняется

Декларацию разработал:  
Заведующий МБДОУ № 5  
«Аленький цветочек» города Тихорецка  
С.А. Власюк

"22" июня 2023 г.



(подпись)

Зарегистрирована  
ОНД и ПР Тихорецкого района  
Управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного  
управления МЧС России по Краснодарскому  
краю

Приложение № 2  
УТВЕРЖДЕНА  
приказом МЧС России  
от 16.03.2020 № 171  
ФОРМА

23 июня 2023г.

Регистрационный № 23-08-2023-010235

## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении Ф 1,1 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 5 «Аленький цветочек» города Тихорецка муниципального образования Тихорецкий район

(Функциональное назначение; (полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 5 «Аленький цветочек» города Тихорецка муниципального образования Тихорецкий район

(Указываются организационно-правовая форма

юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица,

индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим

объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании,

предусмотренном федеральным законом или договором)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 1102360000082

Идентификационный номер налогоплательщика 2360003233

Место нахождения объекта защиты 352125, Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк ул. Ляпидевского, 64-а

(Указывается адрес объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического) лица (при наличии), которому принадлежит объект защиты 352125, Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк ул. Ляпидевского, 64-а; электронный адрес: mdouds5@mail.ru; телефон: 8(86196) 5-44-34

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию) 11.03.2014 г

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта,

изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

N п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты: <b>Пристройка к существующему зданию (модуль 2)</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1	Степень огнестойкости	IV
1.2	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3	Класс функциональной пожарной опасности	Ф 1,1
1.4	Высота здания	3.25 м
1.5	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания	428.7 м2
1.7	Объем здания	1393.0 м3
1.8	Количество этажей	1
1.9	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	
1.10.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Система автоматической пожарной сигнализации-есть 2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре –тип 3. 3. Система вытяжной противодымной вентиляции-нет. 4. Система внутреннего противопожарного водопровода-нет 5. Система наружного противопожарного водопровода: ПГ-расстояние 32 м.

2.	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты
----	---

Не проводилась

3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара
----	--

Не проводилась

4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/ не выполняется
4.1	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 (Изменение № 1): п. 4.3, табл. 1	Выполняется
4.2	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020: п. п. 4.1, 5.2, 5.3	Выполняется
4.3	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 (Изменение № 1): п. п. 7.1, 8.1	Выполняется
4.4	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013 (Изменение № 1): п. 5.2.2, 5.2.4, 5.2.6	Выполняется
4.5	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020: п. п. 4.2.3 - 4.2.7, 4.3.1 - 4.3.4, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.11	Выполняется
4.6	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 (Изменение № 1): п. п. 7.1 - 7.3, 7.5, 7.6	Выполняется
4.7	Системы противопожарной защиты - системы противодымной защиты - пожарной сигнализации - пожаротушения	СП 3.13130.2009: п. п. 3.3 - 3.5, 4.1, 4.2, 5.1, 5.4, 6, 7. СП 484.1311500.2020: п. п. 6,1 СП 7.13130.2013	Не требуется Выполняется

	-оповещения и управления эвакуацией -внутренний противопожарный водопровод -наружный противопожарный водопровод	(Изменение № 1): п. 8.5. СП 10.13130.2020: Табл. 7,1, п. п. 6.2.1-6.2.11	Не требуется Выполняется  Не требуется  Выполняется
4.8	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484.1311500.2020: п.п. 7.1.2-7.1.13	Выполняется
4.9	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Приказ МЧС России от 18.11.2021 N 806 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479: п. п. 2 - 4, 6, 12 - 17, 22-30, 35-37, 42- 43, 48, 50-52, 54, 59, 60, 63, 65, 73, 293, 392-413	Выполняется

Декларацию разработал:  
Заведующий МБДОУ № 5  
«Аленький цветочек» города Тихорецка  
С.А. Власюк

"22" июня 2023 г.



(подпись)