

Утверждаю  
Заведующая МБДОУ № 5  
«Аленький цветочек»  
г. Тихорецка  
С.А. Власюк  
2023 г.

## ИНСТРУКЦИЯ

о противопожарном режиме в  
МБДОУ № 5 «Аленький цветочек» г. Тихорецка

### Общие положения

- Ответственным лицом за обеспечение пожарной безопасности в МБДОУ №5 «Аленький цветочек» г. Тихорецка (далее Учреждение) назначена Матченко Елена Юрьевна, заместитель заведующей по АХР.
- Ответственным лицом за обеспечение эвакуации людей, в случае возникновения ЧС (пожара), назначена Надолинская Наталья Евгеньевна, старший воспитатель.
- Лицо ответственное за обеспечение пожарной безопасности ОБЯЗАНО:
  - Не допускать к работе лиц, не прошедших противопожарный инструктаж.
  - Следить за исправностью телефонной связи, систем отопления и вентиляции, электроустановок, содержание путей эвакуации, проездов, противопожарных разрывов, источников водоснабжения и принимать меры к устраниению обнаруженных неисправностей.
  - Знать правила использования имеющихся средств пожаротушения, обеспечить их постоянную готовность к действиям и уметь ими пользоваться.
  - Следить за тем, чтобы после окончания работы проводилась уборка рабочих мест и помещений, отключалась электроэнергия, за исключением дежурного освещения, источников электропитания автоматических установок пожаротушения и сигнализации.
  - Места размещения (нахождения) первичных средств пожаротушения должны быть обозначены знаками пожарной безопасности.

### Обеспечение пожарной безопасности на территории Учреждения.

Территорию Учреждения, в пределах противопожарных разрывов между зданиями, сооружениями, необходимо своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т. п.

Своевременно горючие отходы, мусор и т. п. следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.



Не допускать использование противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта.

Не допускать загромождения дорог для проезда пожарной техники к подъездам зданий, сооружений, к складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения. Содержать в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

В случае закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщить в подразделения пожарной охраны.

Не допускать на территории Учреждения разведение костров, сжигание отходов и тары. Сжигать отходы и тару в специально отведенных для этих целей местах под контролем ответственного лица за пожарную безопасность.

Не допускать отсутствия наружного освещения в темное время суток территории Учреждения.

Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

На территории Учреждения не разрешается оставлять на открытых площадках тару с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.

Для всех помещений должна быть определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по Правилам устройства электроустановок, которые надлежит обозначать на дверях помещений.

Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).

Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок и т. п., включая потерю и ухудшение огнезащитных свойств) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, металлических опор оборудования должны немедленно устраняться.

### **Обеспечение безопасности персонала и детей на случай возникновения пожара.**

В Учреждения запрещается:

- хранение и применение в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ и ГЖ, баллонов с газами, товаров в аэрозольной упаковке, целлULOида и других взрывопожароопасных веществ и материалов, кроме случаев, оговоренных в действующих нормативных документах;

- Использовать чердаки, технические этажи, венткамеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;
- Снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.
- Производить перепланировку объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, в результате которой ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.
- Загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки и выходы на наружные эвакуационные лестницы;
- Устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, за исключением случаев, специально оговоренных в нормах и правилах, утвержденных в установленном порядке;
- Устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые (чуланы), а также хранить под лестничными маршрутами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы

Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) зданий и сооружений должны содержаться в исправном состоянии и периодически проверяться на соответствие требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

#### Действие работников Учреждения в случае пожара:

Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) обязан:

- немедленно сообщить об этом по телефону «01» в пожарную охрану (при этом необходимо назвать точный адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);
- принять меры по эвакуации детей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

Руководитель или лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности и эвакуацию людей, прибывшие к месту пожара, обязаны:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство;
- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;
- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения);

- При необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;
- Прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- Удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
- Осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;
- Обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;
- Одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
- Организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;
- Сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), необходимые для обеспечения безопасности личного состава.
- По прибытию пожарного подразделения руководитель Учреждения (или лицо, его замещающее) обязан проинформировать РТП о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовывать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

Заместитель заведующей по АХР

Е.Ю.Матченко

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 290930343710282493392205396682444359568355846731

Владелец Власюк Светлана Анатольевна

Действителен С 05.09.2023 по 04.09.2024